



**АДМИНИСТРАЦИЯ  
КОЛЫВАНСКОГО РАЙОНА  
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 19.09.2019 № 1130-а

О внесении изменений в схему газоснабжения Колыванского района Новосибирской области, утвержденную постановлением Администрации Колыванского района Новосибирской области от 28.12.2017 № 1445-а «О признании утратившим силу постановление Администрации Колыванского района Новосибирской области от 27.01.2014 № 57-а и утверждении схемы газоснабжения Колыванского района Новосибирской области»

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по результатам рассмотрения обращения садоводческого некоммерческого товарищества «Сибирская Волость» от 25.07.2019,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести в схему газоснабжения Колыванского района Новосибирской области, утвержденную постановлением Администрации Колыванского района Новосибирской области от 28.12.2017 № 1445-а «О признании утратившим силу постановление Администрации Колыванского района Новосибирской области от 27.01.2014 № 57-а и утверждении схемы газоснабжения Колыванского района Новосибирской области» следующие изменения:

1) увеличить длину проектируемого газопровода высокого давления от границы расчетного участка 119 на 4170 м (от границы расчетного участка 124 до ДНТ «Сибирская Волость») в соответствии с расчетной схемой газопроводов высокого давления Р до 12 кгс/см<sup>2</sup> для ДНТ «Сибирская Волость», расположенного в Колыванском районе Новосибирской области, согласно приложению к настоящему постановлению;

2) установить:

а) расчетный расход газа от границы расчетного участка 124 1500 м<sup>3</sup>/час, в том числе для ООО «Агроиндустриальный парк Колывань» 932 м<sup>3</sup>/час, для ДНТ «Сибирская Волость» 568 м<sup>3</sup>/час;

б) диаметр проектируемого газопровода высокого давления 100 мм от границы расчетного участка 124.

2. Управлению правовой, кадровой, организационно-контрольной работы и труда Администрации Колыванского района Новосибирской области (Гильмутдинова Л.Ю.) обеспечить опубликование настоящего постановления в периодическом печатном издании органов местного самоуправления Колыванского района Новосибирской области «Колыванский Вестник», направить в управление законопроектных работ и ведение регистра министерства юстиции Новосибирской области.

3. Муниципальному казенному учреждению «Колыванский центр единой дежурной диспетчерской службы, системы 112, материально-технического сопровождения» (Савельеву В.С.) обеспечить размещение настоящего Постановления на официальном сайте Администрации Колыванского района Новосибирской области.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Колыванского района  
Новосибирской области

Е.Г. Артюхов



Расчетная схема газопроводов высокого давления Р до 12 кгс/см<sup>2</sup> для ДНТ "Сибирская Волость",  
расположенного в Колыванском районе, Новосибирской области.  
М 1:50 000

